



Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

Váš dopis čj. ze dne	Naše čj.	Vyřizuje tel.	Spisový znak	V Ostravě dne
MUCT/14168/2016	NPU-381/29153/2016	Ing. arch. Kozelská Bencúrová Helga	820.1.	16. 05. 2016

Český Těšín, Gymnázium, Frýdecká 30, kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 33387/8-2741 – výměna elektroinstalace

Vyjádření dle §14 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě (dále jen NPÚ), obdržel dne 13. 4. 2016 písemnou žádost Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje, č. j. MUCT/14168/2016, o zpracování odborného vyjádření k výměně elektroinstalace a svítidel v gymnáziu na ul. Frýdecké č. o. 30, které je kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33387/8-2741.

Součástí žádosti je projektová dokumentace „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - Gymnázium Český Těšín“, zpracovaná firmou RH Partner Engineering, s. r. o., Ing. Vlastimilem Lackem v březnu 2016.

Původní svítidla nejsou dochována, byla nahrazena stávajícími v 70. – 80. letech 20. století, stejně jako veškerá elektroinstalace, vypínače, zásuvky.

Popis navrhovaných úprav:

Předmětem žádosti je posouzení záměru rekonstrukce elektroinstalace ve všech podlažích budovy gymnázia, tj. zásuvkové a světelné obvody, připojení trvale umístěných elektrospotřebičů a slaboproudé rozvody.

Stávající elektroinstalace bude demontována a kompletně nahrazena novou. Hlavní kabelové rozvody zůstanou v původním umístění. Vedení bude umístěno převážně pod stropem, na chodbách bude zachováno stávající obložení.

Stávající osvětlení bude demontováno a budou instalována nová svítidla a jejich ovládání. Ve většině prostorů budou umístěna svítidla nástěnná a přisazená na strop, v umývárkách a WC v příslušném bezpečnostním krytí.

Chráněné památkové hodnoty dané kulturní památkou:

Budova gymnázia v Českém Těšíně je významnou funkcionalistickou stavbou, vybudovanou v letech 1930 – 1935 dle projektu Jaroslava Fragnera. Kulturní hodnota památky spočívá v celkové kompozici stavby, čistotě architektonického řešení, jednoduchosti a užitnosti, při naplnění požadavků na estetické působení, bez zbytečné okázalosti. Eleganci a geometrickou čistotu tvarů podtrhují použité materiály – zdivo s bílou omítkou, beton, kov a sklo.

Dopad navrhovaných stavebních úprav na památkové hodnoty kulturní památky:

Provedení požadovaných prací dle předložené žádosti je z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovatelné při respektování níže uvedené podmínky:

- Konkrétní typy jednotlivých svítidel, zásuvek a vypínačů budou před zahájením stavby prokazatelným způsobem odsouhlaseny se zástupcem státní památkové péče.

Odůvodnění:

Podmínka byla stanovena s ohledem na uchování památkové hodnoty dané kulturní památky, barevné jednoty a estetické hodnoty i v interiéru stavby.

Doporučení:

Doporučuje se zvážit ponechání svítidel v prostoru tělocvičny, i když se nejedná o původní, ale pozdější, atypická svítidla, ovšem zhotovena na dobré estetické a řemeslné úrovni. Tato svítidla by bylo vhodné doplnit o nová tak, aby bylo dosaženo potřebné intenzity osvětlení.

Toto posouzení odborné organizace je dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, podkladem k závaznému stanovisku orgánu státní památkové péče.

Ing. arch. Marie Bartošová
vedoucí odboru péče o památkový fond