



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 26.dubna 2016

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 19828/2016/KA/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 23845/2016/KA/HDM
VYŘIZUJE: Rzymanová
Ing. Galuszka Stanislav
TEL.: 596 397 282
E-MAIL: irena.rzymanova@khssova.cz

DATUM: 17.května 2016

RH PARTNER ENGINEERING s.r.o.
Poděbradova 3359
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne 26.4.2016, IČ 70890692, zastoupeného na základě plné moci ze dne 14.4.2016, Mgr Radimem Havlíčkem, jednatelem společnosti RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. se sídlem Poděbradova 3359, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 28605888, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy – Gymnázium Český Těšín“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy – Gymnázium Český Těšín“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne 26.4.2016, IČ 70890692, zastoupeného na základě plné moci ze dne 14.4.2016, Mgr Radimem Havlíčkem, jednatelem společnosti RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. se sídlem Poděbradova 3359, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 28605888, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy – Gymnázium Český Těšín“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem stavebních prací je pětipodlažní objekt, kde v 1. PP jsou sklepní prostory, v 1.NP je hlavní vstup, šatny, kanceláře, kuchyň, školní jídelna, tělocvična, kotelná a dílny, ve 2. – 4. NP jsou umístěny učebny, laboratoře, kabinety, kanceláře, aula. Stávající elektroinstalace v objektu školy bude odstraněna a kompletně

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

nahrazena novou elektroinstalací. Byl předložen světelně-technický projekt pro denní i umělé osvětlení zpracovaný v dubnu 2016 společností RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, který je zpracován v souladu s požadavky ČSN 73 0580 – 1, ČSN 73 0580-2, ČSN 36 0020, ČSN EN 12464-1. Světelné soustavy jsou rozděleny na okruhy pro osvětlení místnosti a osvětlení tabule. V učebnách budou svítidla ovládány po jednotlivých řadách, které jsou rovnoběžné s okny. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

„otisk úředního razítka“

MVDr. Martina Danelová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresát, počet listů 1 - DS

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1+ počet příloh 2/počet listů 3

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **85682239-48005-160602084713**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 370998730 byla systémem přenesena dne 17.05.2016 v 15:23:01. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 02.06.2016 v 08:47:26. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **17.05.2016 19:34:53**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Adresa: Na Bělidle 724/7, 70200 Ostrava, CZ

ID datové schránky: w8pai4f

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.06.2016 v 08:47:39. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.06.2016 08:07:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 40 12**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **MVDr. Martina Danelová, vedoucí oddělení, Karviná, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 4120, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [IČ 71009167]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 02.06.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LUKÁŠ LUKŠA

Otisk úředního razítka:



85682239-48005-160602084713

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.